

Предписание № 166/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №164» общеразвивающего вида
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 166 от «3» июня 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11:00:00 до 12:00:00 17.06.2020, с 14:00:00 до 15:00:00 22.06.2020 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №164» общеразвивающего вида, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, пер. Сейфуллинский, 37.

проверку проводил(а):

Крутилина Оксана Валерьевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: заведующим Потылицыной Натальей Алексеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для само-закрывания и уплотнений в притворах	ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.7 СП 1. 13130.2009 (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171)	10.01.2021	
2	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНИП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение утв. постановлением Госстроя России от 29 мая 2003 г. N 44.	10.01.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на кото возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устр ня физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в уста ленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральн органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федера руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пол ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке на ченные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; и граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах госу ственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, а иное не предусмотрено соответствующим договором.

Крутилина Оксана Валерьевна - старший инспектор отделе
ния надзорной деятельности и профилактической работы по
Центральному району ТОНД и ПР№1 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«22» июня 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

А.М.Сид
(подпись)

«22» июня 2020 г.

Зверева Оксана Николаевна
(подпись)
Зверева Оксана Николаевна
(фамилия, инициалы)